

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СЫЗРАНЬ, ОКТЯБРЬСК  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ СЫЗРАНСКИЙ, ШИГОНСКИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

городской округ Сызрань  
(место составления акта)

« 27 » мая 2019 года  
(дата составления акта)

14 часов 40 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 330

по адресу: Самарская область, м.р Шигонский, п. Береговой, ул. Школьная, 1;  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «26» апреля 2019 года № 330 о проведении плановой, выездной  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проверки начальника ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и  
ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (Главного государственного инспек-  
тора г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Колокольце-  
ва П.А.

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя  
общеобразовательная школа п. Береговой муниципального района Шигонский Самарской области  
(категория высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» мая 2019 с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

«27» мая 2019 года с 14 час 40 мин до 14 час 50 мин. продолжительность 10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности инди-  
видуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 дня (1 час 10 мин).  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов  
Сызрань, Октябрьск и муниципальных районов Сызранский, Шигонский управления надзорной  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской облас-  
ти

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Яцких Т.П. 

16.05.2019, 12:30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Сидякина Альфия Абдряшитовна – старший инспектор ОНД и  
ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС  
России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сыз-  
ранский, Шигонский по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке  
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и / или наименование экспертных организаций с указа-  
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Яцких Т.П. - директор ГБОУ СОШ п. Береговой; Шац-  
ков Н.А – руководитель МАУ «Центр материально-технического обеспечения»

имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)


№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	На путях эвакуации проложена труба системы отопления, препятствующая свободной эвакуации людей из помещения (спортивный зал).	п. 36-а ППР в РФ Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	МАУ «ЦМТО»
2.	На путях эвакуации применены материалы (масляная краска, линолеум) без технической документации, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (ступени и площадки лестничных клеток окрашены масляной краской, для покрытия полов в коридорах применен линолеум).	статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п.4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МАУ «ЦМТО»
3.	Второй эвакуационный выход не оборудован световым табло «Выход» и ручными пожарным извещателям.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4,84; Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании" ст. 46; НПБ 88-2001 п. 12.41, 12.43 прил. 13; СП 3.13130.2009 табл. 1, табл. 2, п.1; СП 5.13130.2009 п. 13.13.2	МАУ «ЦМТО»
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.4; статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» СП 1.13130.2009 п.4.2.7.	МАУ «ЦМТО»


На объект имеется действующее предписание №210/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 24.04.2019, выданное МАУ «ЦМТО»

На объект надзора не предоставлена проектная документация.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя от 26.04.2019 №330; Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №210/1/1 от 24.04.2019, копия проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного надзора от 27.05.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области - государственный инспектор г.о. Сызрань, Октябрьск и м.р. Сызранский, Шигонский по пожарному надзору) Сидякина Альфия Абдюшитовна



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Яцких Тамара Петровна - директор

ГБОУ СОШ п. Береговой м.р. Шигонский

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)